DRNIŠPLAST d.d.
Drniš CROATIA
Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045
Telefax: 385-22-886 630
E-mail: drnisplast@si.htnet.hr
Website: www.drnisplast.hr

IZJAVA O SVOJSTVIMA

09330850917 – ZGP – 11/05_25

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

   PEHD cijevi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju „Drnišplast“

2. Tip:

   „Drnišplast“, PE 80, PE100 i PE100 RC, DN/OD 16 mm do 500 mm, SDR 6; SDR 7,4; SDR 9; SDR11; SDR13,6; SDR17; SDR21; SDR26; SDR33; SDR41 VODA

3. Namjeravana upotreba:

   Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju

4. Naziv i adresa proizvođača:

   Drnišplast d.d., Stjepana Radića 63, 22320 Drniš, Croatia

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:
   Nema.

6. Sustavi ocjenjivanja

   DVGW: GW 335-A2 – 2005,
   sustav 1+ za neusklađene (neharmonizirane) norme EN 12201-1, EN 12201-2

7. Ocjena svojstava za proizvod u **neusklađenom** (**neharmoniziranom)** području:

   - **10/09-ZGP-19/01 od 21.3.2019,**
     10/09-ZGP-21/53 od 29.9.2021 - VIKcert, Zagrebačka cesta 231, Zagreb
     Certifikat o stalnosti svojstava prema normama EN 12201-1 i EN 12201-2

   - **Tipski certifikat DVGW na temelju akreditacije DAR DAT-ZE-009/96-02:**
     DVGW DW-8141BN3867
     Dopunsko ispitivanje: 254818/E1.1/129533 27.03.2018 (SKZ)
     Laboratorijski kontr. ispitivanje: RA2548.240287.25 18.12.2024 (SKZ)
     Ispitivanje mehaničkih svojstava:254804/Z1.1/66081 15.12.2004 (SKZ)
     KTW – BWGL ispitivanje: S00008-24 30.01.2024 (TZW)
     Mikrobiološko ispitivanje: MO 112/17 16.10.2017 (TZW)
     Tipsko ispitivanje 5-0144/21 KTW-BWGL 17.05.2021

   prema GW 335_A2 – 2005, UBA KTW –07.03.2016, UBA KTW-BWGL
   i DVGW W 270 – 2007

8. Ocjena svojstava za koje je izdana Europska tehnička ocjene:
   Nema.

9. Svojstva proizvoda:

   Tehnička specifikacija (neharmonizirana norma): EN 12201-1 i EN 12201-2

Bitne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Standardni dimenzioni odnos	**SDR 6, SDR 7,4, SDR 9, SDR11, SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR26, SDR 33, SDR 41**	**EN 12201-2**
Debljina stjenke	**U skladu s specifikacijom**	**EN 12201-2**
Ovalnost	**U skladu s specifikacijom**	**EN 12201-2**
Materijal	**PE 100, PE100 RC , PE80**	**EN 12201-1, EN 12201-2**
Srednji vanjski promjer	**Od 16 mm do 500 mm**	**EN 12201-2**
Izgled	**U skladu s specifikacijom**	**EN 12201-2**
Boja	**Crna s plavim linijama ili crna boja**	**DVGW GW 335-2, EN 12201-2**

DRNIŠPLAST d.d.
Drniš C R O A T I A
Stjepana Radića 63

Telefon: 385-22-886 045
Telefax: 385-22-886 630
E-mail: drnisplast@si.htnet.hr
Website: www.drnisplast.hr

Dimenzionalna stabilnost	**≤ 3 %**	**EN 12201-2**
MFR	**0,2≤MFR≤1,4 g/10 min, 5kg, 190 ^{0}C**	**EN 12201-1**
Promjena MFR nakon prerade	**+/- 20 %**	**EN 12201-2**
Otpornost prema unutarnjem tlaku	**165 h bez pucanja na 80 ^{0}C PE100: 5,4 Mpa, PE80: 4,5 Mpa.**	**EN 12201-2**
Obodna krutost	**SN 1 – SN 800 ovisno o SDR i E-modulu**	**EN 12201-2 Aneks D**
Higijenska ispravnost	**Bistroća, obojenost, miris okus i pjenjenje, izlučivanje C, – u skladu sa zahtjevima**	**NZJZ 24-0489 (NN 64/2023) NZJZ 24-0488 (NN 64/2023) TZW-Karlsruhe KR 032/18 27.03.2018 (KTW preporuke) 5-0144/21 17.5.2021 Tipsko ispitivanje KTW-BWGL preporuke Lab.ispitivanje TZW 30.01.24**

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je navedenim svojstvima u točki 9.

„c“ oznaka

10/09	DRNIŠPLAST d.d. Stjepana Radića 63 22320 Drniš, Hrvatska 24 09330850917 – ZGP – 11/05_25
	HRN EN 12201-2 PEHD cijevi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju „Drnišplast“ DN xx SDR xx PE xx PN xx Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju

U Drnišu, 10.01.2025. god.

DRNIŠPLAST d.d. DRNIŠ

Tehnički rukovoditelj-QM
Tomislav Tomić, dipl.ing.stroj.