VIK-HR d.o.o
Zagrebačka c. 231
HR-10000 Zagreb
MB:0171905
OIB: 77964845376

VIKlab
Josipova 7
HR-10430 Hrastina
Samoborska

tel:+385 (0)1 23 13 060; fax:+385 (0)1 23 32 036; www.vik.hr; vik@vik.hr

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. *I-L2-1909027-5*

TEST REPORT No.

Predmet ispitivanja:	**KUPAONSKI ODVODI, SISTEMATSKA VELIČINA 100**
Naručitelj ispitivanja: *Applicant:*	**VIEGA GmbH und Co. KG** **Podružnica Zagreb za trgovinu** **Trg Ante Starčevića 9** **HR-10410 Velika Gorica**
Tip: *Type:*	Advantix – Kupaonički odvod 62 mm (model za sanaciju): 4980.61 (art. br. 687 700) Advantix – Kupaonički odvod: 4939 (art. br. 565 701) Advantix – Kupaonički odvod: 4926 (art. br. 556 914) Advantix – Element - nastavak: 4925 (art. br. 471 057) Advantix – Kupaonički odvod: 4935.1 (art. br. 557 119) Advantix – Kupaonički odvod: 4936.2 (art. br. 583 217)
Proizvođač: *Manufakturer:*	**VIEGA GmbH und Co. KG**
Svrha: *Purpose:*	**Ispitivanje svojstava radi provjere deklariranih svojstava.**
Metoda ispitivanja: *Method of testing:*	Provjera tehničke dokumentacije
Registrirana tvrtka: *Authorized company:*	VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c. 231; tel. 01 23 13 060; fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr reg. kod Trgovačkog suda: Tt-18/47741-2
Mjesto ispitivanja: *Place of testing:*	**VIKlab**, Josipova 7 HRASTINA SAMOBORSKA HR- 10 430 Samobor
Datum ispitivanja: *Date of testing:*	23.09.2019.

OCJENA

Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključuje se da ispitni uzorci kupaonskog odvoda zadovoljavaju deklarirana svojstva iz tehničke dokumentacije kako je to navedeno u tablici 1.

Ispitivanje izvršili: Valentina Drmić, mag.ing.
Tested by:

M.P.
Seal

Odgovorna osoba/*Authorized Person*
mag. Vladislav Špacir, dipl ing

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cijelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

1.0. OPĆI PODACI

1.1.	Zahtjev za ispitivanje/potvrđivanje br.:	ZIP-KOD-VGA-19/01
1.2.	Zapisnik o uzorkovanju br.:	ZU-KOD-VGA-19/01
1.3.	Potvrda o prijemu dostavljenih uzoraka br.:	PP-KOD-VGA-19/01
1.4.	Priložena dokumentacija:	deklaracija „Tehnička specifikacija“
1.5.	Radni nalog br.:	RN-19261
1.6.	Mjesto uzorkovanja:	Uzorci dostavljeni od strane naručitelja
1.7.	Datum uzorkovanja:	11.09.2019.

2.0. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

2.1. **Rezultati ispitivanja**

2.2. Za ispitivanje su dostavljeni reprezentativni uzorci koji su korišteni za ispitivanje.

Izvršen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehničke specifikacije, koja se isporučuje uz proizvod, što zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.

Tip proizvoda	Model	Svojstva Deklarirano		Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka
1. **ADVANTIX – KUPAONIČKI ODVOD 62 MM (MODEL ZA SANACIJU):**	4980.61 art. br. 687 700	**DN (mm)**	40/50	Z
		Građevna visina BH (mm)	62	
		Oprema	Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon se može izvaditi, prilagodljivo odvodno koljeno 45°	
2. **ADVANTIX – KUPAONIČKI ODVOD:**	4939 art. br. 565 701	**DN (mm)**	50	Z
		Odvod	Vodoravan	
		Oprema	Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, nasadnik 100x100 mm, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon se može izvaditi, dotok DN40, odvodna cijev (s kugličnim zglobom) izrađena je od umjetnog materijala ASA i može se zalijepiti	
3. **ADVANTIX – KUPAONIČKI ODVOD:**	4926 art. br. 556 914	**DN (mm)**	50	Z
		Odvod	Okomiti	
		Oprema	Nasadnik 100x100 mm okretno i visinski prilagodljiv, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon se može izvaditi	
4. **ADVANTIX – ELEMENT - NASTAVAK**	4925 art. br. 471 057	**Odvod**	Okomiti	Z
		Oprema	Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo	
5. **ADVANTIX – KUPAONIČKI ODVOD:**	4935.1 art. br. 557 119	**DN (mm)**	50	Z
		Odvod	Vodoravan	
		Oprema	Nasadnik 100x100 mm okretno i visinski prilagodljiv, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon se može izvaditi, dotok DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom	
6. **ADVANTIX – KUPAONIČKI ODVOD:**	4936.2 art. br. 583 217	**DN (mm)**	50	Z
		Odvod	Vodoravan	
		Oprema	Nasadnik 100x100 mm okretno i visinski prilagodljiv, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon se može izvaditi, dotok DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom	

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka – „Z“ zadovoljava; „NZ“ ne zadovoljava

Završeno izvješće!

VIK-HR d.o.o. za usluge HR - 10000 ZAGREB - Zagrebačka c. 231 Tel. 385(0)1 29 13 060

Za VIK-HR d.o.o.

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cijelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.